



A terven szereplő csőméretek tájékoztató jellegűek.

Az ajánlatadónak az általa javasolt gyártmány / rendszer paramétereinek függvényében a méretezést el kell végeznie.

A terven szereplő berendezés-csoportok (pince-földszint / emelet tetőtér) egy feltételezett méretezési állapot eredménye. Ha a megajánlott rendszer optimális működése ezt indokolja, a csoportok változhatnak.

A végleges csőméreteket, és vezetéknívóvonalat a megvalósulási tervre át kell vezetni.

A helyiségek hőmérséklet szabályozása vezetékes fali termosztáttal történik.

A helyszínen minden méret ellenőrizendő!

KMT Mérnök Iroda Bt 9171 Győrújfalú, József Attila u. 22.					
Megbízó:		Kunsziget Község önkormányzata			
Munka megnevezése:		Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése			
Cím:		Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277			
Tervrajz megnevezése:		Fűtés pincszinti alaprajz			
Tervrajz típusa:	Tervező:	Dátum:	Lépték:	Rajzszám:	
KIVITELI	Horváth Ákos G-T-08-0468	2017-10-12	1:50	Gf-1	
	Tervező:				
	Horváth Máté				