



A terven szereplő csőméretek tájékoztató jellegűek.
 Az ajánlatadónak az általa javasolt gyártmány / rendszer paramétereinek függvényében a méretezést el kell végeznie.
 A terven szereplő berendezés-csoportok (pince-földszint / emelet tetőtér) egy feltételezett méretezési állapot eredménye. Ha a megajánlott rendszer optimális működése ezt indokolja, a csoportok változhatnak.
 A végleges csőméretek, és vezetéknyomvonalat a megvalósulási tervre át kell vezetni.
 A helyiségek hőmérséklet szabályozása vezetékes fali termosztáttal történik.

A helyszínen minden méret ellenőrizendő!

KMT Mérnök Iroda Bt 9171 Győrújfalu, József Attila u. 22.					
Meghívó: Kunsziget Község önkormányzata					
Munka megnevezése: Kunszigeti két tanítási nyelvű általános iskola és alapfokú művészeti iskola energetikai korszerűsítése					
Cím: Kunsziget, Petőfi Sándor tér 12. Hrsz:277					
Tervezés megnevezése: Fűtés emeleti alaprajz					
Tervezői KIVITELI	Tervező Horváth Ákos G-T-08-0468	Tervező Horváth Máté	Dátum 2017-10-12	Lépték 1:50	Rajzsorszám GF-3